



Radzyń Podlaski 15.02.2018r.

Znak postępowania PN 2/2018

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2017r, poz. 1579 z póź. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o zmianę zapisu w SIWZ o następującej treści:

W związku z zapisem w SIWZ pkt. 4.2.3 „Zdolność techniczna lub zawodowa”, wnioskuję o zmianę zapisu z:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, które polegało na budowie stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody o wydajności układu technologicznego minimum 150 m³/h i wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto.

Na:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie, które polegało na budowie stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody o wydajności układu technologicznego minimum 150 m³/h oraz co najmniej jedno zamówieni, które polegało na budowie stacji wodociągowej lub stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł brutto.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów SIWZ w pkt. 4.2.3, dotyczącego warunku udziału w postępowaniu „Zdolność techniczna i zawodowa”.

Prezes Zarządu
mgr inż. Sławomir Salata