

Kolorystyka przewodów

1. Woda surowa z ujęcia do technologii uzdatniania
2. Woda uzdatniona do zbiorników
3. Woda uzdatniona ze zbiorników do sieci wodoc.
4. Woda uzdatniona do płukania filtrów
5. Ścieki z płukania filtrów
6. Obejścia lub połączenia tymczasowe
7. Przewody i urządzenia do demontażu

Uwaga 1:

1. Oznaczenia przewodów: Dn–stal.
2. Wydajności dyspozycyjne w okresie przejściowym (przed montażem zespołów Nr I i III):
   a/. technologia uzdatniania: Qh=104,0 m3/h (vf=10,0 m/h), Qd~2400,0 m3/d,
   b/. wydajność pompowni II stopnia: Qh=250,0 m3/h.
3. Wydajności dyspozycyjne w okresie przejściowym (po montażu zespołów Nr I i II):
   a/. technologia uzdatniania: Qh=118,0 m3/h (vf=12,0 m/h), Qd~2800,0 m3/d,
   b/. wydajność pompowni II stopnia: Qh=250,0 m3/h.

A–A

+0,00=147,00m

teren=146,80m

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Temat: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁKI EWID. NR 119/4 i 119/8, OBRĘB KOZIRYNEK NOWY PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ					Branża: sanitarna
					Stadium: proj. budowl.
Tytuł: TECHNOLOGIA POMPOWANIA I UZDATNIANIA W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM					Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	BI 125/91	branża ia.		Nr rys: 17W
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	BI 125/91	branża ia.		
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża ia.		Data: 05.2016r
Inwestor:	PUK Sp. z o.o. 21-300 Radzyń Podl. ul. Lubelska 5				