

Projekt pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski ” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.



PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowę stacji wodociągowej w Radzynie Podlaskim – Etap I”

(Znak postępowania: PN 2/2018)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowę stacji wodociągowej w Radzynie Podlaskim – Etap I” dokonuję się zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 08.02.2018r. znak PN 2/2018, zgodnie z poniższym:

I. W związku z koniecznością wprowadzenia na wniosek projektanta zmiany w rozmiarach technologicznych osuszacza powietrza Zamawiający informuje Wykonawców, że wprowadza jednolitą zmianę w treści specyfikacji w branży sanitarnej oraz w opisie technicznym i prosi o uwzględnienie jej w wycenie.

1. Specyfikacja techniczna (poz. 4.3.1.)

4.3.1. Osuszacz powietrza.

Urządzenie oparte na osuszaniu sorpcyjnym z odzyskiem ciepła na zasadzie pompy ciepła i tzw. niską temperaturą powietrza suchego, wyposażone w niepyłący i zmywalny rotor suszący.

Wydajność urządzenia nie mniejsza niż 14,0 kg wilgoci/h w warunkach 20 stpC/60%. Pobór mocy nie większy niż 7,0 kW.

Urządzenie posiadające aktualny atest PZH. Z atestu wynika, że jego treść jest tożsama co do:

- a/. nazwy,
- b/. typu,
- c/. kompletności,
- d/. opisu - z kartą katalogową.



Projekt pn.: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

2. Opis techniczny (poz. 15.1.).

15.1. Osuszanie powietrza.

Osuszanie powietrza będzie miało miejsce w hali filtrów i pomp. Kubatura osuszana: $V_o = 3257,0 \text{ m}^3$.

Masa wody do odebrania z powietrza: $G = 12 \text{ kg/h}$.

Zaprojektowano:

osuszacz powietrza adsorpcyjny pompą ciepła - 1 szt. Charakterystyka urządzenia: $Q = 14,0 \text{ kg/h}$, $V_1 = 2000,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (powietrze suche), $V_2 = 1000,0\text{-}3600,0 \text{ m}^3/\text{h}$ (powietrze wilgotne), $P_{\text{max}} = 7,0 \text{ kW}$.

Kryteria równoważności wg. STWiOR.

Przewody z blachy stal. ocynk.

W przypadku hali pomp przewidziano jeden nawiew D100 powietrza suchego ponad sufit podwieszany. Wyciąganie powietrza wilgotnego przez 2 kratki wentylacyjne 30x15cm. Kratki jw. służą również nawiewowi do strefy nadsufitowej.

W sprawie możliwych nieporozumień odnośnie poz. 16 opisu technicznego w branży sanitarnej Zamawiający jednoznacznie informuje, że spośród dwóch zawartych tam propozycji podziału inwestycji na etapy realizowany będzie Wariant I/A czyli zainstalowanie w I etapie 3 zespołów filtrów Fe/Mn.

II. W związku z wprowadzeniem zmian w treści specyfikacji w branży sanitarnej oraz w opisie technicznym Zamawiający informuje Wykonawców o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z poniższym:

1. W Rozdziale 7 punkt 7.16 otrzymuje brzmienie:

Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert. Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić następujące oznaczenia:

- a) nazwa, adres, numer telefonu i faksu Wykonawcy;
- b) **Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Radzynie Podlaskim ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski**
- c) **OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA – „Przebudowę stacji wodociągowej w Radzynie Podlaskim” - Znak sprawy: PN 2/2018**
- d) **Nie otwierać przed dniem 27.02.2018 r. do godz. 11:15.**

2. W Rozdziale 8 punkt 8.1 otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie **do dnia 27.02.2018 r. do godz. 11:00** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim, ul. Lubelska 5, 21 - 300 Radzyń Podlaski, (Sekretariat).**

Projekt pn.: „*Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowa wybranych sieci wodociągowych na terenie Miasta Radzyń Podlaski*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

3. W Rozdziale 8 punkcie 8.4 otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.02.2018 r. o godz. 11:15** w siedzibie **Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski, pokój nr 101A.**



Prezes Zarządu
mgr inż. Sławomir Salata