



Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Instalacja fotowoltaiczna i instalacja kolektorów słonecznych w ramach zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego - internat ZSP w Radzynie Podlaskim”**

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Instalacja fotowoltaiczna i instalacja kolektorów słonecznych w ramach zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego - internat ZSP w Radzynie Podlaskim”**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ, jakie wpłynęły od zainteresowanych, wraz z odpowiedziami:

Zapytanie nr 2:

Czy inwestor dopuszcza montaż paneli fotowoltaicznych skierowanych na południe i w rozmieszczeniu bardziej efektywnym niż w projekcie?

W projekcie panele skierowane na wschód- bardzo niska wydajność instalacji.

Odpowiedź z dnia 13.09.2019 r.:

Zamawiający dopuszcza zmianę kierunku montażu paneli fotowoltaicznych.

Zmienia się:

Zamawiający odstępuje od zmiany kierunku montażu paneli fotowoltaicznych. Fotoogniwa należy montować równoległe do dachu za pomocą uchwytów o wys. ok. 12cm. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej, do budowy instalacji kolektorów słonecznych i instalacji sieci fotowoltaicznej należy wykorzystać istniejącą połąć dachu budynku z wykluczeniem dodatkowych konstrukcji nośnych paneli.

Prezes Zarządu
Jacobsław Ejsmont