Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Temat:	PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁKI EWID. NR 119/4 I 119/8. OBRĘB KOZIRYNEK NOWY PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ			Branża: sanitarna
Tytuł:	PRZEWODY SPĘŻONEGO POWIETRZA DO PNEUMATYKI, NAPOWIETRZANIA WODY, PŁUKANIA FILTRÓW ORAZ ODGAZOWANIA. RZUT A–A			Stadium: proj. budowl.
				Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	Nr rys: 6W
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża is.	Data: 05.2016r
Inwestor:	PUK Sp. z o.o. 21–300 Radzyn Podl. ul. Lubelska 5			

Kolorystyka przewodów

1. Sprężone powietrze do napowietrzania i pneumatyki
2. Odgazowanie i dekompresja
3. Sprężone powietrze do płukania filtrów

Uwaga 3:

1. Szczegółowe kryteria równoważności wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. Numeracja odniesiona do zestawienia materiałów. Załącznik Nr 2.



Uwaga 1:

1. Oznaczenia przewodów: Ds–stal nierdzewna.
2. Rury ze stali nierdzewnej kl. OH18N9: Ds20–Dz25,0x1,5mm, Ds25–Dz28,0x1,5mm, Ds40–Dz46x2,0mm, Ds80–Dz85,0x2,0mm.
3. Kołnierze ze stali nierdzewnej kl. OH18N9 spawane. Uszczelki z gumy zbrojonej.
4. Połączenia przewodów ze stali nierdzewnej o średnicach 80mm i mniejszych – na kształtki ze stali nierdzewnej kl. OH18N9 systemowe zaprasowywane.
5. Z uwagi na czytelność rysunku nie nie oznaczono średnic Ds20 przy filtrach. Szczegóły wg. Rys. Nr 3W.
6. Z uwagi na lokalizację pneumatyki przy filtrach pokrywającą się w rzucie przedstawienie jej zasileń ograniczono do uwidocznienia nawiązań.
7. Przewody sprężonego powietrza zlokalizowane na ścianach montować na wysokości wg. uznania wykonawstwa z uwzględnieniem eliminowania zasyfonowań oraz lokalizacji w świetle okien.

Uwaga 2:

1. Kotwienie przewodów do ścian co 3,00m.
2. Stabilizacja przewodów na odcinkach pomiędzy ścianami a filtrami i aeratorami na stelażach typu drabinka lub przy najbliższym przewodzie technologicznym.
3. Kotwienie na wsporniki atestowane z obejmami z gumy.

A–A
+0,00=147,00m
teren=146,80m