Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@life.pl

Temat: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁKI EWID. NR 119/4 I 119/8. OBRĘB KOZIRYNEK NOWY PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ

Branża: sanitarna

Stadium: proj. budowl.

Tytuł: INSTALACJE WOD-KAN I DOZOWANIA NaOCl. RZUT A-A

Skala: 1:50

Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.	
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża is.	
Inwestor:	PUK Sp. z o.o. 21-300 Radzyń Podl. ul. Lubelska 5			

Nr rys: 16W

Data: 05.2016r

A–A
+0,00=147,00m
teren=146,80m

Uwaga 1:
1. Oznaczenia przewodów: Dzp–PVC, Dn–stal nierdzewna.
2. Instalacja wody ciepłej i zminej z rur ze stali nieredz. kl. OH18N9. Połączenia zaprasowywane. Kształtki i armatura systemowa.
3. Rury ze stali nierdzewnej kl. OH18N9: Ds20–Dz25,0x1,5mm, Ds25–Dz28,0x1,5mm, Ds80–Dz85,0x2,0mm.
4. Przewody podchlorynu z rur i kształtek PVC SDR 26 Pn=1,6 MPa. Połączenia klejone.

Stanowisko Dn75 poboru wody w warunkach skażenia sieci wodociągowej

Nasada pożarnicza 75 GW (z gwintem wewn)
Pokrywa nasady Dn75
Zawór przepływowy Dn75 (w magazynie SW)

Terma e/e o poj. 15l. P=2,0 kW (umieścić pod umywalką)
Ds20
Pion Dz110p wg. Rys. Nr 4W
P2
Ds20 +2,80
Ds20 +1,00
Ds20
Ds20 +1,00
Ds25
Ds25
Ds25 +1,40
16
Ds25 +1,40
Ds20 +2,80
49
Ds80 +1,40
28
Ds80 +0,70
Ds20 +2,80
Ds250
Ds300
Pion Dz110p wg. Rys. Nr 4W
P1
Ds20 +1,20
Ds20 +1,20
34
49
Ds250
Dzp20 +2,80
Ds20 +2,80
Ds20 +4,15
Terma e/e o poj. 15l. P=2,0 kW (umieścić pod umywalką)
Dz20p +4,15
Ds20 +2,80
P3
Ds20 +1,00
Dzp20 +2,80
Pion Dz110p wg. Rys. Nr 4W
Ds20
10
49
34
Dz20p +4,15