Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mail: pplusp@tlen.pl

Temat: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁKI EWID. NR 119/4 I 119/8, OBRĘB KOZIRYNEK NOWY PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ

Branża: sanitarna

Tytuł: PRZEWODY WODY SUROWEJ, UZDATNIONEJ, DO PŁUKANIA FILTRÓW ORAZ ŚCIEKÓW Z PŁUKANIA FILTRÓW. RZUT A-A

Stadium: proj. budowl.

Skala: 1:50

Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	BI 125/91	branża sa.	
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	BI 125/91	branża sa.	
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wo 402/83	branża sa.	
Inwestor:	PUK Sp. z o.o. 21-300 Radzyń Podl. ul. Lubelska 5			

Nr rys: 5W

Data: 05.2016r

Kolorystyka przewodów

1. Woda surowa z ujęcia do technologii uzdatniania
2. Woda uzdatniona po I stopniu na II stopień
3. Woda uzdatniona po II stopniu do zbiorników
4. Woda uzdatniona ze zbiorników do sieci wodoc.
5. Woda uzdatniona do płukania filtrów
6. Ścieki z płukania filtrów i wycieki z instalacji
7. Woda do celów własnych SW

Do instalacji wody technicznej Sw (Rys. Nr 16W)

Uwaga 1:
1. Oznaczenia przewodów: Ds–stal nierdzewna, Dnz–żeliwo, Dz–polietylen.
2. Rury ze stali nierdzewnej kl. OH18N9: Dn80–Dz85,0x2,0mm, Dn150–Dz156,0x3,0mm, Dn200–Dz206,0x3,0mm, Dn250–Dz254,0x3,0mm, Dn300–Dz308,0x4,0mm. Spawanie w osłonie gazowej.
3. Kołnierze ze stali nierdzewnej kl. OH18N9 spawane. Uszczelnienie–guma zbrojona lub klingeryt. Połączenia spawane. Nie dopuszcza się połączeń na tzw. wywijki.

Uwaga 2:
1. Kotwienie przewodów do ścian co 3,00m.
2. Stabilizacja przewodów na odcinkach pomiędzy ścianami a filtrami i aeratorami na stelażach typu drabinka kotwiona do posadzki.
3. Kotwienie na wsporniki atestowane z obejmami z gumy.

Uwaga 3:
1. Szczegółowe kryteria równoważności wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. Numeracja odniesiona do zestawienia materiałów. Załącznik Nr 2.

Zespół Nr II Fe/Mn

Zespół Nr I Fe/Mn

Zespół Nr IV Fe/Mn

Zespół Nr III Fe/Mn

A–A
+0,00=147,00m
teren=146,80m