Uwaga 1:

1. Oznaczenia przewodów: Ds–stal nierdzewna, Dnz–żeliwo, Dz–polietylen.
2. Rury ze stali nierdzewnej kl. OH18N9: Dn80–Dz85,0x2,0mm, Dn150–Dz156,0x3,0mm, Dn200–Dz206,0x3,0mm, Dn250–Dz254,0x3,0mm, Dn300–Dz308,0x4,0mm. Spawanie w osłonie gazowej.
3. Kołnierze ze stali nierdzewnej kl. OH18N9 spawane. Uszczelnienie–guma zbrojona lub klingeryt. Połączenia spawane. Nie dopuszcza się połączeń na tzw. wywijki.

Uwaga 2:

1. Szczegółowe kryteria równoważności wg. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2. Numeracja odniesiona do zestawienia materiałów. Załącznik Nr 2.





Kolorystyka przewodów

1. Woda surowa z ujęcia do technologii uzdatniania
2. Woda uzdatniona po I stopniu na II stopień
3. Woda uzdatniona po II stopniu do zbiorników
4. Woda uzdatniona ze zbiorników do sieci wodoc.
5. Woda uzdatniona do płukania filtrów
6. Ścieki z płukania filtrów i wycieki z instalacji

Niniejszy rysunek jest chroniony prawnie. Wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody autora zabronione

PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I ŚCIEKÓW "P PLUS P"
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (22) 789-17-81 e-mali: pplusp@life.pl

Temat: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁKI EWID. NR 119/4 I 119/8. OBRĘB KOZIRYNEK NOWY PROJEKT BUDOWLANY W BRANŻY SANITARNEJ					Branża: sanitarna
					Stadium: proj. budowl.
Tytuł: PRZEWODY WODY SUROWEJ, UZDATNIONEJ, DO PŁUKANIA FILTRÓW ORAZ ŚCIEKÓW Z PŁUKANIA FILTRÓW. PRZEKRÓJ C–C					Skala: 1:50
Projektował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.		Nr rys: 7W
Opracował:	mgr inż. Adam Pałkiewicz	Bł 125/91	branża is.		
Sprawdził:	mgr inż. Eligiusz Kutyna	Wa 402/93	branża is.		Data: 05.2016r
Inwestor:	PUK Sp. z o.o. 21–300 Radzyń Podl. ul. Lubelska 5				