



PRZEDSIĘBIORSTWO  
USŁUG KOMUNALNYCH  
sp. z o.o. w Radzynie Podlaskim  
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyn Podlaski  
tel./fax: 833526101  
NIP 5360002863, Regon 030087390

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Roboty budowlane w ramach zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego - internat ZSP w Radzynie Podlaskim”**

**Wykonawcy  
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Roboty budowlane w ramach zamówienia pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego - internat ZSP w Radzynie Podlaskim”**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ, jakie wpłynęły od zainteresowanych, wraz z odpowiedziami:

**Zapytanie nr 1:**

Czy Inwestor dopuszcza zamianę tynku gładkiego elewacji na tynk o strukturze baranka gr. 1,5mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania tynku silikonowego o strukturze baranka gr. 1,5mm.

**Zapytanie nr 2:**

Zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania jako docieplenie ścian - płyt styropianowych gr. 20cm o parametrach zgodnych z dokumentacją projektową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie płyt styropianowych gr. 20cm. Zamawiający we własnym zakresie wykona izolację ścian fundamentowych płytami styropianowymi gr. 20cm, tym samym Wykonawca powinien uwzględnić to w celu zachowania ciągłości elewacji.

Zastępca Prezesa  
mgr Piotr Wojciech Kopeć

