



PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH
s.d. z o.o. w Radzynie Podlaskim
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyn Podlaski
tel./fax: 833526101
NIP 5380002863, Regon 030087390

Wyjaśnienie treści SIWZ

Znak postępowania:

ZPW.3.2020

Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa i montaż stolarki okiennej w ramach zamówienia pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Seweryna Czetwertyńskiego w Miejscowości Suchowola

W związku ze złożonymi wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy przed podpisaniem umowy lub na jakimkolwiek etapie wykonawstwa Zamawiający będzie żądał przedstawienia od Wykonawcy Kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy kosztorysu ofertowego.

Pytanie 2.

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana stolarki drzwiowej i bramy garażowej – zgodnie z załączonymi Zestawieniami stolarki?

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje prac związanych z wymianą stolarki drzwiowej i bramy garażowej.

Pytanie 3.

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych? Jeśli tak to na jakie – proszę o podanie opisów wymaganych parapetów.

Odpowiedź:

Zakres zamówienia nie obejmuje prac związanych z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

Pytanie 4.

Czy montaż stolarki należy wykonać bez obróbek tynkarskich?

Odpowiedź:

Montaż stolarki należy wykonać bez obróbek tynkarskich.

Pytanie 5.

Czy w oknach mają być zamontowane nawiewniki? Jeżeli tak, to ile i jaki rodzaj – proszę o podanie parametrów technicznych.

Odpowiedź:

W oknach mają być zamontowane nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące - spełniające Normę Polską PN-B-03430; 1983 wraz ze zmianą Az3:200 „Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”.

Pytanie 6.

Ile okien O1 jest do wymiany? Czy 26 szt – zgodnie z przedmiarem, czy 43 szt zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź:

Do wymiany przewidziano 43 okna oznaczone symbolem O1, w tym:

- 17 szt. o wym. 1,45 x 2,00 m,
- 26 szt. o wym. 1,45 x 2,15 m.

Wykonawca powinien dokonać pomiarów rzeczywistych.

Pytanie 7.

Proszę o informację czy zadanie dostawa i montaż stolarki okiennej ma obejmować montaż stolarki polegający na zamocowaniu okien za pomocą kotw montażowych i uszczelnieniem pianą poliuretanową czy ma obejmować także obróbki tynkarskie gładów? Jeżeli tak, to czy zewnętrzne i wewnętrzne?

Odpowiedź:

Zakres prac przewidzianych w zamówieniu nie obejmuje obróbek tynkarskich.

Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Radzów Podlaski, 09 czerwca 2020 r.
(miejscowość i data)

Prezes Zarządu
Jacques Ejsmont
.....
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)