



PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH
sp. z o.o. w Radzynie Podlaskiej
ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyna Podlaska
tel./fax: 833526101
NIP 5380002863 Regon 030087300

Radzyna Podlaska, dnia 10 lutego 2021 r.

L.dz. ^{418.}...../2021

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Znak postępowania: ZPW-S.1.2021
Nazwa zamówienia publicznego: Sukcesywna dostawa flokulantu służącego do wspomagania odwadniania osadu ściekowego w miejskiej oczyszczalni ścieków w Radzynie Podlaskim

Na podstawie § 20 ust. 4 pkt 2 Regulaminu określającego warunki, zasady i tryb udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe przyjętego Zarządzeniem Nr 33/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Radzynie Podlaskim Zamawiający informuje, że:

Oferta nr 2 złożona przez: *Eko-Chemia Barbara Dzikowska-Lach*, z siedzibą: ul. Brzozowa 19, 87-100 Toruń **zostaje odrzucona.**

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Regulaminu określającego warunki, zasady i tryb udzielania zamówień stanowiących zamówienia sektorowe o którym mowa na wstępie oraz w oparciu o Rozdział VI.2 pkt 5 SIWZ, treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w Rozdziale IV. pkt 2 SIWZ określił, że Wykonawca dostarczy flokulant kationowy wspomagający proces odwadniania osadu na prasie taśmowej KLEIN typ KS-10 kombi, w formie płynnej – emulsja **PREASTOL K255L** w ilości ok. 13000 kg.

Wykonawca w złożonym formularzu oferty zamieścił informację o tym, że oferuje dostawę środka o nazwie **EKOLINE EFC 900 S**

Prezes Zarządu

Jarosław Ejsmont

.....
(imię nazwisko i podpis kierownika zamawiającego)